



**Dipartimento Provinciale di Pesaro - Servizio Laboratoristico**

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro  
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427  
 Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710  
 E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r04 01.12.2018

N°: 896/SC/19\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 896/SC/19\_A  
 Campione di: ACQUA DI SCARICO  
 Prelevato il: 03/12/2019  
 Ora prelievo: /.  
 Ricevuto il: 03/12/2019  
 Prelevato da: ASET SpA  
 Modalità di camp.:  
 Richiesto da: PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
 Indirizzo richiedente: Via Gramsci, 4 - 61121 Pesaro  
 Verbale prel. N°: 10 PM  
 Tipo monitoraggio: DEPURATORE COMUNALE

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto: 0001108\_PS  
 Comune di: FANO  
 Località: Via Ponte Metauro  
 Ubicazione: Depuratore acque reflue urbane-pozzetto terminale vasca di contatto disinif.  
 Latitudine (GBX):  
 Longitudine (GBY):  
 Titolare/Ente gestore: ASET SpA

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.lgs 152/06 (Tab. 1)
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 03/12/2019 al 09/12/2019

*Solidi sospesi tot. (APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003)	6 mg/l	-	-	35 mg/l
*BOD5 (Standard Methods 22th Ed. 2012 Met. 5210.D)	16 mg/l	-	5 mg/l	25
*COD (Lange LCK 314)	24 mg/l	-	15 mg/l	125
*Fosforo totale (P) (Kit Dr. Lange LCK 348-349)	2,18 mg/l	-	0,03 mg/l	/
*Azoto totale (N) (Lange LCK 138)	17 mg/l	-	1 mg/l	/

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

**Rapporto di prova emesso in data: 10/12/2019**

**P. RESP. SERVIZIO LABORATORISTICO**

**Dott.ssa Gabriella Giorgi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.